

Särskilt utlåtande

för tillägget till översiktsplan för vatten- och avlopp.

Samråd

Förslaget till ”Tillägg till översiktsplan för vatten- och avlopp”, har varit föremål för samråd under tiden 2014-09-22 – 2014-10-13.

De synpunkter som kommit in och kommentarer till dessa, finns redovisade i samrådsredogörelsen och biläggs detta särskilda utlåtande.

Utställning

Utställning har skett under perioden 2015-03-04--2015-05-04.

En kungörelse har skickats till myndigheter, kommuner och andra som är berörda enligt 9–11 §§. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens hemsida.

Inkomna yttranden utan synpunkter

Torsås kommun, Kommunstyrelsen
Torsås kommun, Tekniska nämnden
Nybro kommun
Emmaboda kommun
Skanova
Kustmiljögruppen

Inkomna yttranden med synpunkter

Länsstyrelsen
E.ON Elnät Sverige AB
Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo

REDOVISNING AV YTTRANDE

INKOMNA YTTRANDEN MED ERINRAN

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen lämnade den 21 mars 2014 ett samrådsyttrande över det tematiska tillägget. Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 14 § plan- och bygglagen (PBL). Handlingarna utgörs av planförslag samt samrådsredogörelse.

En översiktsplan ska enligt 3 kap. 2 § PBL ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunen ska i översiktsplanen enligt 3 kap. 4 § PBL redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses.

Av översiktsplanen ska enligt 3 kap 5 § PBL framgå: grundragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer, hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.

Vidare ska översiktsplanen utformas enligt 3 kap. 6 § PBL så att innebörden och konsekvenserna av den framgår tydligt.

Länsstyrelsens ställningstagande

Kommunen har på ett ambitiöst sätt arbetat fram en VA-plan som innehåller många viktiga delar som en va-plan bör innehålla för att ge vägledning inför beslut rörande va-frågor. Dock anser länsstyrelsen att åtgärdsförslagen inklusive va-utbyggnadsplanen borde vara betydligt mer konkret beskrivna i va-planen. I miljökonsekvensbeskrivningen bör det också framgå vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna medför. Det saknas även en beskrivning över hur planen och dess föreslagna åtgärder påverkar och följer miljökvalitetsnormerna för vatten. Översiktsplanen bedöms i stora drag uppfylla innehållskraven enligt 3 kap. 5 och 6 §§ PBL.

Länsstyrelsens synpunkter på den reviderade va-planen

Kommunens åtgärdsförslag

Kommunen har valt att lägga alla va-relaterade åtgärder, som är tänkta att utföras, i en separat åtgärdsplan. Länsstyrelsen har inte fått ta del av denna åtgärdsplan och har därför svårt att bedöma helheten av och ta ställning till kommunens konkreta långsiktiga va-planering.

I va-planen är väldigt många åtgärdsförslag vagt beskrivna, t.ex. med termer som viljeinriktning, ska verka för, övervägas och bör, vilket gör att va-planen i stora delar liknar en utvecklad va-policy. Ett exempel är åtgärdsförslagen för dagvattnet som i praktiken inte säger någonting om vilka problem som finns eller hur kommunen ska arbeta för att omhänderta dagvattnet, t.ex. minska miljöbelastningen på recipienterna (MKN vatten) eller risken för översvämningar. För att va-planen ska fungera som ett långsiktigt planerings- och beslutsunderlag anser Länsstyrelsen att åtgärderna på ett mycket tydligare sätt borde specificeras, konkretiseras samt helst tidssättas i va-planen och först därefter implementeras i kommunens budgetarbete genom att läggas över i en åtgärdsplan.

Miljö kvalitetsnormer för vatten

I översiktsplanen beskriver kommunen på ett bra sätt vilka vattenförekomster som berörs och deras status. Viktigt är att det i va-planen och under åtgärdsförslagen framgår vilken påverkan på miljö kvalitetsnormerna va-planen och åtgärderna har. Under rubriken *Förslagets konsekvenser för miljön* eller under åtgärdsförslagen framgår inte hur miljö kvalitetsnormerna för vatten påverkas.

Kommunens områdesvisa ställningstaganden

Länsstyrelsen noterar att det i samrådshandlingen fanns sju områden med samlad bebyggelse där kommunen förordade att det fanns behov av kommunalt vatten och avlopp, samt tre områden där kommunen förordade gemensamma va-lösningar. I granskningshandlingen redovisar kommunen att det finns tre områden som bör inrättas som kommunala verksamhetsområden enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. De områden som har tagits bort omnämns inte i granskningshandlingen.

Om nya omständigheter har dykt upp som gör att kommunen nu bedömer att områdena inte längre omfattas av den kommunala skyldigheten att förse områdena med kommunalt dricksvatten och avlopp, bör kommunen i va-planen ha säkerställt, med tydlig motivering, vilka typer av avloppslösningar som områdena bör förse med för en långsiktigt hållbar va-försörjning. En va-plan är ju tänkt att vara ett heltäckande planeringsdokument och därför bör det i planen beskrivas för samtliga områden med samlad bebyggelse, vilka typer av avloppslösningar, som kommunen bedömer är lämpliga. I de områden som har en bebyggelse i ett större sammanhang enligt lagen om allmänna vattentjänster, bör det framgå med tydliga motiveringar varför kommunen inte har ett ansvar att förse varje enskilt område med en allmän va-anläggning.

Övrigt

Sidnumreringen i innehållsförteckningen stämmer inte med innehållet.

Kommentar:

Det stora flertalet av länsstyrelsens synpunkter noteras och infogas i handlingen.

Några av synpunkterna kommenteras dock nedan:

Torsås kommun har valt att genomföra VA-planen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Denna ska ange viljeinriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur vår miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen anser det

mot denna bakgrund inte lämpligt att i tillägget till översiktsplan prioritera eller tids- och kostnadsätta enskilda åtgärder. Denna typ av fakta kommer istället, i enlighet med Stockholmsmodellen, att beskrivas i åtgärdsprogrammet, vilket även redovisas i VA-planen.

Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med en redovisning av planåtgärdernas konsekvenser och dess påverkan på miljökvalitetsnormerna.

Genom ny fördjupad kunskap om vilken bebyggelse som kan sägas ingå i "ett större sammanhang" enligt LAV §6 har antalet områden minskat. Dessutom har en mindre inventering av bebyggelsen i de tidigare aktuella områdena skett. Det har visat sig att en del byggnader har nått den grad av förfall att de inte längre är att betrakta som bostäder och/eller blivit felregistrerade..

I och med detta är de tidigare föreslagna områdena numer del av den kommunala tillsynen för enskilda avlopp, vilket även framgår i VA-planen.

E.ON elnät Sverige AB

E.On menar att man har rättigheter som kommer att beröras av den planerade VA-utbyggnaden. Det är därför viktigt att i god tid samordna och komma överens inför kommande beslut. Kabelförläggning ska ske enligt EBRs anvisningar och vattenledningar måste förläggas i plaströr för att inte påverka korsande objekt. Jordkablar kan behöva skyddas och skyddsavstånd måste följas.

E.ON förutsätter att man tar hänsyn till dessa synpunkter samt att befintliga el-anläggningar kan vara kvar i sitt nuvarande läge.

Kommentar: Synpunkten noteras. Inför en detaljerad planering av VA-utbyggnaden kommer kontakt att tas med berörda.

Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo

Fastighetsägaren påpekar att det område han bor i finns med på kartan, men att den tillhörande texten inte stämmer vad gäller antalet bostäder.

Kommentar: Antalet bostäder i texten korrigeras.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

INKOMNA YTTRANDE UTAN SYNPUNKTER

Emmaboda kommun
Försvarsmakten
Polismyndigheten i Kalmar län
Kommunstyrelsen, Torsås kommun

INKOMNA YTTRANDE MED SYNPUNKTER

Länsstyrelsen, Kalmar län
Trafikverket
Kalmar kommun
Djursviks samhällsförening
Torsås kustmiljögrupp
Övraby 1:98, 1:203, 2:11, 2:14, 2:21, 2:22, 2:24, 2:31, 3:32, 3:24 4:9 och 7:5.
Linda Carlsson och Jörgen Laigaard, Kyrkebo

INKOMNA YTTRANDE MED SYNPUNKTER

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen tycker att det är mycket positivt att kommunen har arbetat fram en kommunövergripande vatten- och avloppsplan med syftet att skapa en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Sammantaget har kommunen tagit fram ett strukturerat och lättöverskådligt material som innehåller många viktiga delar för en sådan planering.

Länsstyrelsens synpunkter

Allmänt

Länsstyrelsen anser att det är bra att det i va-planen tydliggörs att det tematiska tillägget ersätter de delar i översiktsplanen som behandlar vatten- och avloppsfrågan men att det även bör framgå när kommunfullmäktige avser att aktualitetspröva gällande översiktsplan enligt plan- och bygglagens 3kap 5§. VA-planen beskriver kortfattat hur en fristående åtgärdsplan kommer att tas fram och beslutas. Åtgärdsplanen är tänkt att innehålla specificerade, tidsbestämda och kostnadsberäknade åtgärder. Länsstyrelsen tycker att åtgärdsplanen borde lyftas fram tydligare i va-planen med en utförligare beskrivning om vad som ska ingå i den, hur den hänger ihop med va-planen samt när och hur den är tänkt att uppdateras. Va-planen har en snygg layout som gör materialet lätt att hitta i. Kartmaterialet känns dock lite svåröverskådligt på sidorna 42-51.

Dricksvatten

Länsstyrelsen anser att det är bra att det tydliggörs i planen att skyddet av den kommunala vattenförsörjningen ska prioriteras före andra intressen. Kommunen anger att en lokal dricksvattenförsörjningsplan bör tas fram för att säkerställa dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. I planen anges även att en kommunal beredskapsplan för driftsstörningar i dricksvattenleveransen bör tas fram. Länsstyrelsen anser att det i planen under åtgärdsförslaget på ett tydligt sätt bör framgå när kommunen planerar att ta fram dessa planeringsunderlag.

Kommunen presenterar tolv områden föreslagna för framtida bebyggelse. Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring hur utredningsområdena ska försörjas med främst dricksvatten men även avlopp. T.ex. räcker nuvarande dricksvattensförsörjning till för föreslagna områden, eller behöver kommunen utreda möjligheterna till ökat uttag av dricksvatten?
Gällande Bergkvara reservvattentäkt är det viktigt att en beredskap finns, inklusive tydliga rutiner, att snabbt producera dricksvatten eftersom det vid brist på

dricksvatten i Kalmar kan medföra att dricksvattenförsörjningen till Torsås prioriteras bort. Denna risk visar också behovet för kommunen att ta fram en beredskapsplan gällande dricksvattenförsörjningen.

Antalet utpekade regionalt viktiga vattenresurser i va-planen stämmer inte och behöver uppdateras eftersom Kalmar läns regionala vattenförsörjningsplan blev fastställd och beslutad under slutet av 2013.

Samtliga kommunala vatten- och dricksvattentäkter skyddas enligt planen, s26, av vattenskyddsområden med särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna är ca 20 år gamla. I VA-planen anges inte om skyddsföreskrifterna eller gränserna för vattenskyddsområdena är i behov av en uppdatering eller översyn, vilket bör framgå av planen. Ny kunskap och samhällets utveckling kan ibland medföra behov av en sådan översyn.

Avloppsvatten

LAV - Lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster

En kommun har, enligt 6 § i LAV, skyldighet att för en bebyggelse i ett större sammanhang, bestämma ett verksamhetsområde och tillgodose det genom en allmän va-anläggning, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt 51 § är det länsstyrelsen som utövar tillsyn över om kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster vid behov. Om skyldigheten att ordna allmänna vattentjänster uppkommer enligt LAV är det viktigt att poängtera att uppfyllandet av lagen är teknikneutral, d.v.s lagen anger bara när kommunen har ett ansvar, inte hur en eventuell allmän anläggning ska ordnas. I VA-planen listas vilka parametrar (i boxen på s. 33) som vägts samman för att kunna göra en bedömning om statusen, behoven och förutsättningarna i kommunens aktuella områden.

Bedömningen ligger därefter till grund för prioritering av fortsatta insatser.

Skyldigheten för en kommun att ordna allmänna vattentjänster, om kriterierna enligt 6 § är uppfyllda, tar inte hänsyn till om ett område är i anspråktaget för åretruntboende eller fritidsboende, vilket, felaktigt, en av parametrarna i modellen utgår från. Övriga parametrar i modellen som kommunen använt följer intentionen i LAV.

Inte heller tar kommunens skyldighet enligt LAV hänsyn till eventuella ekonomiska förutsättningar eller tekniska möjligheter, såsom närhet till befintligt verksamhetsområde eller nivå över havet, vilket felaktigt anges som motiv för kommunen att förordna gemensamhetsanläggningar för tre områden, MN1-MN3, i VA-planen (s. 33 och 49). I kommunens va-policy, s. 8, samt i kommunens viljeinriktning, under kapitlet om LAV, s. 10 framgår även där felaktigt att hänsyn ska tas till ekonomiska förutsättningar vid bedömningen om eventuell utökning av kommunalt verksamhetsområde ska/kan ske.

För de tre områdena, MN1-MN3, som pekats ut som områden där kommunen förordar gemensamhetslösningar är det viktigt att kommunen tydliggör varför, eller varför inte, det föreligger ett kommunalt ansvar att ordna allmänna vattentjänster utifrån lagstiftningens krav, d.v.s. LAV. Extra viktigt att redogöra för detta är det eftersom det i planen anges att dessa tre har bedömts ha dålig vattenkvalitet samt hög recipientkänslighet.

Tidsprioritering av områdesvisa ställningstaganden

I va-planen saknas prioriteringsordning av områdena, AN1-AN7, s. 45, där kommunen föreslår att allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. Även en tidsplan saknas för dem. För att kommunen ska kunna lägga upp en långsiktig plan, inklusive budget, bör de utpekade områdena i va-planen förses med prioriteringsordning och tidsangivelse när den allmänna va-anläggningen planeras att vara klara. En tydlig prioritering och tidsangivelse underlättar kommunens interna arbete, samt åskådliggör också på ett tydligt sätt även andra intressenter som berörs

av VA-planen.

Kommunalt spillvatten

För de tre reningsverken A1-A3, s. 43, redovisas reningsverkens kapacitet i antal pe. Dock saknas uppgift om hur stor kapacitet som utnyttjas idag och därmed hur stor kapacitet som finns tillgängligt, vilket bör redovisas.

I kapitlet Kommunalt avlopp, s.29, beskrivs översiktligt kommunens tre reningsverk. I planen bör en mer detaljerad redovisning ges om verkens eventuella brister, t.ex. hur mycket och ofta bräddningar sker från reningsverken och vid pumpstationerna. Vilket är det långsiktiga behovet av upprustning för att minska eventuella bräddningar? Finns andra behov för att bibehålla verkens långsiktiga funktion?

Det är mycket positivt att kommunen under kapitlet Va-ledningsnät tydligt anger vilka problem som finns samt tydligt visar kommunens ambition att minska ovidkommande vatten i ledningsnätet.

Enskilda avlopp

I va-planen, s. 14, beskrivs att kommunen har en tillsynsplan för enskilt VA.

Under avsnittet Enskilt avlopp, s. 30, beskrivs att de enskilda avloppsanläggningarna inom kommunen är gamla och att ca 1500 av dem inte uppfyller dagens krav på rening. Där anges att kommunens viljeinriktning är att samtliga avloppsanläggningar både enskilda och kommunala ska uppfylla gällande villkor. I va-policyn anges att kommunen ska eftersträva att minst samma krav ska gälla för kommunala som enskilda avloppsanläggningar. Länsstyrelsen menar att eftersom det är ett lagkrav sedan mycket länge (år 1969) att enskilda anläggningar ska ha en god efterföljande rening, så måste kommunen på ett tydligare sätt beskriva i va-planen hur man tänker gå tillväga för att se till att gamla undermåliga enskilda avloppsanläggningar ska åtgärdas. Enligt vattenförvaltningens åtgärdsprogram, punkt 32 och 33, som också anges i VAplanen, s. 12, står också

tydligt att kommunen genom sin tillsyn ska ställa krav, bl.a. på enskilda avloppsanläggningar.

Slam

Slam från reningsverk beskrivs idag som ett kvittblivningsproblem. Slammet från Bergkvara reningsverk har låga föroreningshalter, vilket skulle kunna betyda att det kunde användas för spridning på åkermark om det vore REVAQ-certifierat. Detta slam är dock inte REVAQ-certifierat eftersom kommunens utredning från 2008 sade att det saknades personella resurser och skulle medföra höga kostnader. Länsstyrelsen undrar om kommunen har gjort någon ny bedömning om möjligheten att REVAQ-certifiera slammet? Har frågan om möjligheten att utvinna biogas ur slammet gjorts?

Dag vatten

Under avsnittet dagvatten, s. 35 och 36, beskrivs inget huruvida problem existerar med dagvattnet, t.ex. i form av återkommande översvämningar, underdimensionerade dagvattensystem etc. Finns problem borde det beskrivas i va-planen. På lokal nivå vilar ansvaret på Sveriges kommuner att genomföra åtgärder enligt vattenförvaltningen. Kommunerna ansvarar för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och miljötillsyn. Kommunerna beslutar också om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering; frågor med tydliga kopplingar till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning.

Vattenmyndigheterna är inte ansvariga för genomförandet, såsom sägs på s. 11, utan ansvarar för att samordna samt redovisa arbetet enligt vattendirektivet. I kommunens viljeinriktning redovisas vad kommunen behöver göra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Enligt miljöbalken ska kommunen ansvara för att

miljökvalitetsnormerna följs, vilket innebär att det under viljeinriktningen, s. 12, ska anges vad kommunen ska göra istället för bör göra.

Klimatanpassning

Under kapitlet Klimat i förändring, s. 15-16 redovisas vilka konsekvenser ett förändrat klimat kommer att medföra i framtiden. Nederbörden bedöms inte öka för Kalmar län, däremot bedöms nederbörden i framtiden att variera betydligt mer än idag i form av skyfall och torrperioder. Under kommunens viljeinriktning anges att vattenregleringar med hjälp av vattenmagasinerings krävs för att minska belastningen på dagvattennätet, samt att dricksvattenbrunnar och ledningsnätet anpassas till ökad nederbörd och höjda vattennivåer.

Länsstyrelsen saknar fler åtgärder t.ex. i form av kartläggning och framtagande av styrande planeringsunderlag för att identifiera eventuella framtida hot mot kommunens dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening, samt hur man ska undvika eventuella identifierade hot.

Miljömål

I va-planen hänvisas på s. 13 till Regionala miljömål för Kalmar län 2008. Med anledning av förändringarna i miljömålsystemet har Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat att de tidigare regionala miljömålen inte längre gäller enligt Meddelande 2012: 15, Regionala miljömål för Kalmar län 2012. Som miljömål för Kalmar län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål.

Kulturmiljö

Fornlämningar, kyrkomiljöer och byggnadsminnen är enligt kulturmiljölagen skyddade. Tillstånd för ingrepp i och vid dessa bör i god tid sökas hos Länsstyrelsen innan planerade åtgärder påbörjas. Länsstyrelsen vill även påminna om att åtgärder som utförs inom område för Riksintresse ska beaktas.

Kommentar: Det stora flertalet av länsstyrelsen synpunkter noteras och infogas i handlingen.

Några av synpunkterna kommenteras dock nedan:

Torsås kommun har valt att genomföra VA-planen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Denna ska ange viljeinriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur vår miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen anser det mot denna bakgrund inte lämpligt att i tillägget till översiktsplan prioritera eller tids- och kostnadsätta enskilda åtgärder. Denna typ av fakta kommer istället, i enlighet med Stockholmsmodellen, att beskrivas i åtgärdsprogrammet, vilket även redovisas i VA-planen.

I bland annat kapitel 6.4 framgår att kommunen i åtgärdsplanen kommer att tidsätta och budgetera så att dokumentation, tillsyn och rådgivning kan ske och "gamla undermåliga enskilda avloppsanläggningar" kan åtgärdas.

I kapitel 3 – "Lagkrav och andra förutsättningar" redovisas bedömningskriterier enligt lagen om allmänna vattentjänster. Under åtgärdsförslag för avlopp däremot, beskrivs kommunens kriterier för prioritering av de områden som enligt LAV§6 kan vara kommunens ansvar.

Det är kommunens uppfattning att en REVAQ-certifiering inte skulle öka kommunens möjligheter för kretsloppsanpassning av slammet. Det behövs en förändrad attityd från Lantbrukarnas riksförbund och från livsmedelsföretagen.

En kartläggning och planering för framtida hot mot kommunens dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening hanteras i samband med att risk och sårbarhetsanalyser (RSA) genomförs för verksamheten. Arbetet med RSA sker kontinuerligt och hör inte hemma i VA-planen, som är av mer översiktlig karaktär.

Trafikverket

Man påpekar att ledningsarbeten som påverkar allmän väg kräver tillstånd samt att förläggande av ledning inom vägområde ska ske under sådana former att drift och underhåll inte fördröjas eller att skador uppkommer på vägkonstruktionen.

Trafikverket förutsätter att de får möjlighet att yttra sig i samband med fördjupad utredning av VA-utbyggnad.

Kommentar: Synpunkterna noteras.

Kalmar kommun

Kalmar kommun instämmer i att det är viktigt med mellankommunal samverkan vad gäller dricksvattenförsörjning och kretsloppsanpassning. Kalmars ambitionsnivå är att en kretsloppsutredning och en kommunal vattenförsörjningsplan skall vara genomförda i slutet av 2016 och föreslår en tidsmässig samordning.

Kommentar: Ett förslag till tidsatt och prioriterat åtgärdsprogram kommer att tas fram och presenteras när VA-planen antas. I samband med detta kommer synpunkten att beaktas.

Djursviks samhällsförening

Föreningen menar att VA-planens ordningsföljd är fel. Områden med närhet till kust och vattendrag måste prioriteras först. Man anser även att det av planen bör framgå att bebyggelse med enskilda avlopp i närheten av kust och vattendrag i första hand måste åtgärdas, för att miljön skall förbättras.

Dessutom framför man synpunkten att attraktionskraften för att bosätta sig här permanent skulle öka kraftigt om vatten- och avloppsnätet byggs ut t ex i Djursvik.

Kommentar: I dagsläget saknas inbördes prioritering av de föreslagna områdena. I samband med att planen lämnas till kommunfullmäktige för antagande kommer även ett förslag till åtgärdsprogram att lämnas. I åtgärdsprogrammet kommer VA-planens föreslagna åtgärder vara tidsatta och ha en prioriteringsordning.

Prioritering kommer att ske enligt de kriterier som redovisas i VA-planen kap 6.4. VA-planen redovisar de områden där kommunen med utgångspunkt i lagen om allmänna vattentjänster 6§ anser sig ha ett ansvar.

Vid utveckling av nya större områden löses vatten- och avloppsfrågan i samband med detaljplaneringen. För enstaka nyetableringar tas VA-frågan upp i samband med bygglov.

Torsås kustmiljögrupp

Kustmiljögruppen menar att VAplanen är alltför vagt hållen. Man önskar t ex få veta när, hur och på vilket sätt Bergkvara reningsverk skall få tillgång till reservkraft. Kustmiljögruppen vill även poängtera vikten av att hushålla med dricksvattnet, man bör noga pröva vilka åtagande kommunen gör angående framtida vattenförsörjning. Gruppen menar även att kommunen måste påskynda sitt tillsynsarbete så att de enskilda avloppsanläggningarna uppfyller dagens krav på rening. Dessutom anser man att en öppen och lokal dagvattenhantering bör eftersträvas när det är genomförbart. Kustmiljögruppen framför även att kommunen för att få fler permanentboende bör prioritera att utveckla kustområdet.

Kommentar: VA-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur vår miljö ska användas, utvecklas och bevaras och kan därför upplevas som översiktligt hållen. I samband med att planen lämnas till kommunfullmäktige för antagande kommer även ett förslag till åtgärdsprogram att lämnas. I åtgärdsprogrammet kommer VA-planens föreslagna åtgärder vara tidsatta och ha en prioriteringsordning. Prioritering kommer att ske enligt de kriterier som redovisas i VA-planen kap 6.4.

VA-planen redovisar de områden där kommunen med utgångspunkt i lagen om allmänna vattentjänster 6§ anser sig ha ett ansvar. Vid utveckling av nya större områden löses vatten- och avloppsfrågan i samband med detaljplaneringen. För enstaka nyetableringar tas VA-frågan upp i samband med bygglov. Det finns även möjlighet att frivilligt ansluta till VA-nätet. Lagen om allmänna vattentjänster gör inte någon skillnad mellan permanent- och fritidsboende.

Övraby 1:98, 1:203, 2:11, 2:14, 2:21, 2:22, 2:24, 2:31, 3:32, 3:24 4:9 och 7:5.

Ett antal synpunkter har inkommit där man anser sig sakna behov av kommunalt vatten- och avlopp, Man vill därför att området tas bort ur vatten- och avloppsplanen. Flera av synpunktslämnarna menar även att skriftlig information borde ha skickats ut till dem som berörs av VA-planen.

Kommentar: Planbeskrivningen har förändrats för att tydligare förklara VA-planens roll i kommunens planering för vatten- och avlopp.

VA-planen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och berör därmed hela kommunen. Att skriftligen informera alla berörda skulle innebära större kostnader och än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet. För att ändå underlätta har en nytt RSS-flöde skapats på kommunens sida för planer och projekt. Det är alltså möjligt att prenumerera på denna sida och få senaste nytt vad gäller planer till webbläsare.

VA-planen visar var kommunen har ett ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster 6§.

När åtgärdsprogrammet antagits kommer en särskild utredning för varje område att genomföras. Då inventerar man varje enskild VA-anläggning och tar även kontakt med varje fastighetsägare. Utredningarna kommer att utföras enligt den tidsplan och den prioritering som framgår av åtgärdsprogrammet. Prioritering kommer att ske enligt de kriterier som redovisas i VA-planen kap 6.4.

Linda Carlsson och Jörgen Laigaard, Kyrkebo

Fastighetsägarna menar att man har ett bättre vatten än kommunen och en av KSRR godkänd trekammarbrunn varför behov av en allmän anläggning saknas. Man menar att en anslutning till det kommunala avloppssystemet kommer att skapa en monopolliknande situation där priset på vatten inte är konkurrensmässigt och att de ökade kostnaderna kommer att leda till att Torsås kommun avbefolkas. Man undrar om kommunen ersätter kostnader för vatten vid avbrott i vattenförsörjningen. Man menar också att samhällets sårbarhet ökar med gemensamma lösningar. Man anser att informationen har varit bristfällig.

Kommentar: Förslaget till nytt utvecklingsområde för Kyrkebo har tagits bort, då antalet bostadsfastigheter inom området inte kan anses vara ett större sammanhang och därmed finns inte heller något kommunalt ansvar för vatten och avlopp.

Övraby 1:205

Ägarna till Övraby 1:205 vill överklaga kommunens beslut att bygga ut det kommunala vatten- och avlopps nätet inom den närmaste framtiden. Man menar att informationen varit bristfällig och att de ekonomiska villkoren är oklara. Man frågar om ägarna till berörda fastigheter är garanterade att från Torsås kommun få hjälp med avgifter eller om de kan tvingas flytta från sin fastighet pga de ekonomiska problem som kan uppstå?

Kommentar: Kommunen har ännu inte beslutat att bygga ut det kommunala vatten- och avlopps nätet. VA-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur vår miljö ska användas, utvecklas och bevaras och kan därför upplevas som översiktligt hållen. I samband med att planen lämnas till kommunfullmäktige för antagande kommer även ett förslag till åtgärdsprogram att lämnas. Därefter kommer en särskild utredning för varje område att genomföras. Då inventerar man varje enskild VA-anläggning och tar även kontakt med varje fastighetsägare. Vid detta tillfälle kommer även ekonomiska frågor att tas upp.

VA-planen berör hela kommunen. Att skriftligen informera alla berörda skulle innebära större kostnader och mer besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en.

Rune Franzén

Rune föreslår ett antal mindre faktakorrigeringar och redaktionella förändringar.

Kommentar: Informationen noteras och planbeskrivningen korrigeras.

Eivor Nilsson, Kyrkebo

Eivor önskar att ett särskilt samrådsmöte hålls i Kyrkebo och om det är finns fler enskilda avlopp i dåligt skick utreda frågan om en gemensamhetsanläggning.

Kommentar: Ett informationsmöte angående enskilda och gemensamma anläggningar har genomförts. Förslaget till nytt utvecklingsområde för Kyrkebo har tagits bort, då antalet bostadsfastigheter inom området inte kan anses vara ett större sammanhang och därmed finns inte heller något kommunalt ansvar för vatten och avlopp.

Göran Sturegård

Göran menar att markförhållandena i Gullaboås inte innebär någon risk och att byn inte heller kan anses uppfylla kriterierna för ett större sammanhang.

Han har kartlagt boendet i Gullaboås och har kunnat konstatera en femtioprocentig minskning av permanentboende i byn de senast tjugo åren. Av det totala fastighetsbeståndet är endast fjorton bostäder permanent bebodda. Enligt Göran är sjutton bostäder helt obebodda medan tolv bostäder utgör fritidsfastigheter.

Man vill därför att det föreslagna utvecklingsområdet för Gullaboås tas bort ur VA-planen.

Kommentar: Tack för upplysningarna, som kommer att vara av värde i samband med utredningen av Gullaboås. Enligt lagen om allmänna vattentjänster antas alla byggnader, även fritidsbus ha ett behov av vattentjänster. Planbeskrivningen har förändrats för att tydligare förklara VA-planens roll i kommunens planering för vatten- och avlopp.

FÖRÄNDRINGAR I PLANFÖRSLAGET EFTER UTSTÄLLNINGEN

Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med en redovisning av planåtgärdernas konsekvenser och dess påverkan på miljökvalitetsnormerna.

Torsås enligt ovan

Martin Storm
Samhällsbyggnadschef

Fredrika Ternelius
Planarkitekt